

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16 декабря 2022 г. 01-2950-а  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

О содержании и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Тихвинского района  
21, 0600, ДО

В соответствии с Федеральными законами: от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), в целях упорядочения использования источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для хозяйствующих субъектов Тихвинского района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющих подведомственные источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники НПВ) комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

1.1. содержание, эксплуатацию, испытание и ремонт источников НПВ в соответствии с установленными требованиями;

1.2. финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам источников НПВ;

1.3. ведение в установленном порядке учёта, инвентаризации и испытаний источников НПВ;

1.4. проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники НПВ для целей пожаротушения в любое время года;

1.5. установку соответствующих указателей источников НПВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

1.6. наружное освещение указателей и мест нахождения источников НПВ в тёмное время суток;

1.7. расчистку мест размещения источников НПВ и подъездных путей к ним от мусора, снега и наледи;

1.8. своевременное уведомление в установленном порядке органы пожарного надзора о невозможности использования источников НПВ в случаях их неисправности и сроках ремонтных работ.

2. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, имеющих подведомственные источники НПВ:

2.1. обеспечивать исправность источников НПВ с проведением в установленном порядке совместных проверок их работоспособности с представителями 28 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России (далее 28 ПСО ФПС ГПС) и ОГПС Бокситогорского района, в части касающейся Ганьковского, Шугозерского и Пашозерского сельских поселений, не реже 2 раз в год (весной и осенью), с составлением соответствующих актов;

2.2. информировать 28 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России, ОГПС Бокситогорского района, при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого;

2.3. обеспечивать содержание источников НПВ в зимнее время (утепление, очистку от снега и льда), доступность подъезда пожарной техники;

2.4. обеспечивать исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к подведомственным зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам и источникам НПВ;

2.5. обеспечивать беспрепятственный допуск подразделениям пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой из НПВ, необходимой для тушения пожаров, а также осуществления проверки работоспособного состояния источников НПВ;

2.6. обеспечить установку указателей источников НПВ на видных местах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Методы испытания»;

2.7. предоставлять ежегодно (в срок до 1 ноября текущего года) в 28 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России откорректированный перечень подведомственных источников НПВ;

2.8. осуществлять запрет и контроль:

– использования для стоянки автомобилей (ведомственных и персонала) площадок, предназначенных для установки пожарной техники;

– использования для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.

3. Рекомендовать администрациям сельских поселений Тихвинского района:

3.1. издать соответствующие муниципальные правовые акты в части учёта, содержания и эксплуатации источников НПВ;

3.2. проводить постоянный мониторинг наличия и состояния источников НПВ на территории поселений;

3.3. предусматривать ежегодно в бюджетах средства на обустройство источников НПВ;

3.4. провести совместно с представителями управляющих жилищно-коммунальным хозяйством компаний и надзорными органами проверку состояния сетей централизованного водоснабжения для использования на нужды пожаротушения.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области, 28 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России:

4.1. осуществлять в установленном порядке совместно с представителями хозяйствующих субъектов проверки состояния подведомственных источников НПВ;

4.2. информировать в установленном порядке руководство хозяйствующих субъектов о предстоящей плановой проверке источников НПВ и выявленных в ходе проверки недостатках в части их содержания и эксплуатации;

4.3. привлекать при выявлении фактов стоянки транспорта возле источников НПВ, препятствующего подъезду и установке пожарной техники, ответственных должностных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5. Рекомендовать ГП «Лудейнопольское ДРСУ», МБУ «Зелёный город», ООО «ДОКАСТРОЙ», при очистке дорог, проездов, территорий в зимнее время, не допускать засыпание снегом источники НПВ.

6. Отделу безопасности и мобилизационной подготовки администрации Тихвинского района совместно с 28 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России, во взаимодействии с ПУ Тихвинского района ГУП «Леноблводоканал», организовать и вести обобщённый учёт источников НПВ (гидрантов) расположенных на территории Тихвинского района.

7. Отделу по строительству совместно с комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района при осуществлении надзора за строительством (реконструкцией) сетей холодного водоснабжения учитывать, по согласованию с 28 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России обустройство новых колодцев с пожарными гидрантами, а также предусматривать в проектно-сметной документации размещение НПВ, площадок и подъездных путей с твёрдым покрытием к источникам НПВ.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от **22 июля 2015 года №01-1815-а** «О содержании и экс-

плуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Тихвинского района».

9. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

10. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по безопасности.

Глава администрации

Ю.А. Наумов

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель главы администрации  
Заведующий общим отделом  
Заведующий юридическим отделом

Федоров К.А.  
Савранская И.Г.  
Максимов В.В.

**РАССЫЛКА:**

Дело	1
Отдел безопасности и мобилизационной подготовки	1
Комитет жилищно-коммунального хозяйства	1
Отдел по строительству	1
администрации сельских поселений	8
ОНД и ПР Тихвинского района	1
28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России	1
ГП «Лодейнопольское ДРСУ»	1
МБУ «Зелёный город»	1
ПУ Тихвинского района ГУП «Леноблводоканал»	1
ОАО «УЖКХ»	1
АНО «Трудовая слава»	1

---

**ИТОГО: 19**