

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2025 г. 01-3063-а
от _____ № _____

О внесении изменений в актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года, утверждённую постановлением администрации Тихвинского района от 23 октября 2025 года №01-2810-а

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в связи с приведением протяжённости тепловых сетей посёлков Березовик-1, Березовик-2, Красава, Сарка, Царицыно Озеро в соответствии с выписками ЕГРН, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» от 14 ноября 2025 года № 10074, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. **Внести** в актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года, утверждённую постановлением администрации Тихвинского района от 23 октября 2025 года №01-2810-а следующие изменения:

1.1 таблицу 4.3 Книги 1: «Схема теплоснабжения» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2 таблицу 3.3 Книги 2: «Обосновывающие материалы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Постановление обнародовать в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации



А. В. Брицун

Приложение № 1
к постановлению администрации
Тихвинского района
от 14 ноября 2025 г. №01-3063-а

Таблица 4.3 – Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, включая магистральные сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвина, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатационного ресурса

Место расположения тепловой сети, г. Тихвин	Всего по списку метров в двухтрубном исчислении в соответствии с ЕТРН	В 2КС метров в двухтрубном исчислении	Полезат реконструкции метров в двухтрубном исчислении (ИП 2025)	Выполнение реконструкции							
				2016	2017	2023	2024	2025 план	2026	ИТОГО на 01.01.2025	% выполнения на 01.01.2025
Магистральные ТС	1612	1612	2234	1010	0	1223				2233	100
1 мкр.	6723	6723	4395	0	734	1351	2225	250		4310	93
1а мкр.	3592	3592	2491	212	0	0	394	1937		606	24
2 мкр.	3683	3683	2683	0	0	0	0	2200		0	0
3 мкр.	5131	5131	2641	483	478	772		1334		1733	56
4 мкр.	5418	5418	3226	216	579	372	559	1584		1726	52
5 мкр.	6767	6767	4425	0	488	626	594	2751		1708	34
6 мкр.	3690	3690	2606	0	0	0	2033	653		2033	78
7 мкр.	4974	4974	4794	0	771	0	1046	2981	0	1817	39
8 мкр.	1528	1528	1055	337	0	0	149	0	545	486	68
Больничный комплекс	861	861	869	660	0	209	0			869	100
Старый город	5883	5883	3376	695	0	52	427	0	2502	1174	41
Пром. Зона	3538	3538	2484	35		1394	1014	19		2443	100
Итого г.Тихвин	53563	53563	37280	3648	3050	5999	8441	13709	3047	21138	58

Берёзовик-1	3818	3818	427						427		
отопление	2020	2020	224						224		
ГВС	1798	1798	204						204		
Берёзовик-2	222	222	0						0		
Красава	9331	9331	1433						1434		
отопление	7747	7747	823						823		
ГВС	1584	1584	611						611		
Сарка	3945	3945	981						980		
отопление	1999	1999	544						544		
ГВС	1946	1946	437						436		
Царицыно Озеро	2957	2957	399						399		
отопление	1675	1675	162						162		
ГВС	1282	1282	237						237		
Итого посёлки.	20273	20273	3239						3240		
отопление	13663	13663	1752						1753		
ГВС	6610	6610	1487						1487		

Приложение № 2
к постановлению администрации
Тихвинского района
от 14 ноября 2025 г. №01-3063-а

Таблица 3.3 – Основные характеристики тепловых сетей

Трубопровод сети	Протяженность подающего трубопровода, м	Протяженность обратного трубопровода, м
т/сети от котельной по адресу: г. Тихвин, ул. Учебный Городок, д. 9 ИТОГО:	53563	53563
в том числе:		
Магистральные ТС	1612	1612
1 микрорайон	6723	6723
1а микрорайон	3592	3592
Больничный комплекс	861	861
2 микрорайон	3683	3683
3 микрорайон	5131	5131
4 микрорайон	5418	5418
5 микрорайон	6767	6767
6 микрорайон	3690	3690
7 микрорайон	4974	4974
8 микрорайон	1528	1528
Старый город	5883	5883
Пром. зона	3538	3538
т/сети от котельной по адресу: п. Березовик, ул. Сосновая, д. 15	3818	3818
т/сети от котельной по адресу: п. Березовик, д. 34	222	222
т/сети от котельной по адресу: п. Красава, пр. Заводской, 14	9331	9331
т/сети от котельной по адресу: п. Сарка, ул. Поселковая, д. 17	3945	3945
т/сети от котельной по адресу: п. Царицыно Озеро, д. б/н	2957	2957